



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия

почтовый адрес: г. Магас ул. Д. Мальсагова 34, 386001 тел: 8(8734)-55-03-29,
Факс: 8(8734)-55-19-71 телефон доверия: 8(8734)-55-19-67, E-mail:mchsri@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сунжа,
г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского районов**

почтовый адрес: г. Сунжа, ул. Свердлова 1, а 386203
тел: 8(8734)-72-11-89, Факс: 8(8734)-72-23-51 телефон доверия: 8(8734)-55-19-67,
E-mail:Ond-Sunja@mail.ru

Предписание № 60/2020/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

директору ГБОУ ООШ с.п. Галашки Битиевой З.Б.

Во исполнение распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Ингушетия подполковника внутренней службы Плиева Т.А. от «12» августа 2020 года № 60, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «24» августа 2020 г. по «24» августа 2020 г., проведена внеплановая выездная проверка Султыговым Урусханом Амирхановичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского районов, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, Государственного бюджетного образовательного учреждения ООШ с.п. Галашки», расположенного по адресу: Республика Ингушетия с.п. Галашки, ул Шоссейная 16, совместно с директором ГБОУ ООШ с.п. Галашки Битиевой З.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара в течение времени, необходимого для выполнения	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст.84 п.7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы	10.12.2020	

	предназначенных ею функций	противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре» п.3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.15.3);		
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 82ч.2, ст.84 п.7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.15.3);	10.12.2020	
3.	на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении	ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 Свод правил СП	10.12.2020	

	электропитания рабочего освещения	1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.22 СНиП 21- 01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33, 43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);		
4.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст. 6; п. 61, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	10.12.2020	
5.	не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на пути эвакуации, в коридоре.	(ч. 4 статьи 145 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	10.12.2020	
6.	на путях эвакуации имеются перепады высот (пороги), препятствующие свободной эвакуации людей .	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст. 6; п.36, «Правила	10.12.2020	

		противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);		
--	--	--	--	--

безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского
и Джейрахского районов Главного управления
МЧС России по Республике Ингушетия
подполковник внутренней службы
Султыгов У.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«24» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получила:

Директор Битиева З.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«24» августа 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору